رقم المعاملة: ٤٣٠٠٩٢٤٩٧٢ تاريخ الإحالة: ٢١-٨-١٤٤٣

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

وزارة التعليم
Ministry of Education

الرقم : ....

التاريخ : ....

المشفوعات : ....

الموضوع: الالتزام بتمديد الكابلات المنصوص عليها في جداول الكميات ومقايسة البنود المستحدثة

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

إشارة الى الزيارة الميدانية يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٩هـ لمشروع انشاء مجمع النويعمة التعليمي للبنات لمطابقة توريدات الكابلات لمدرسة متوسطة النويعمة ومدرسة ثانوية النويعمة تبين ما يلي:

١- تم الانتهاء من تمديد الكابلات لمدرسة متوسطة النويعمة وثانوية النويعمة بدون طلب شخوص جهة الاشراف لمطابقة المواد ولم يتم أخذ الموافقة الخطية من جهة الإشراف لبدء التمديدات.

٢- تم تمديد الكابلات للمشروعين المذكورين أعلاه غير مسلحة خلافا للمنصوص عليه في جداول الكميات ومقايسة البنود المستحدثة.

وعليه عليكم سرعة تغيير ما تم تمديده لمدرسة متوسطة النويعمة ومدرسة ثانوية النويعمة مما هو مخالف للمنصوص عليه في جداول الكميات ومقايسة البنود المستحدثة والالتزام بمقاسات الكابلات وأنواعها المنصوص عليها بجداول الكميات ومقايسة البنود المستحدثة فيما يخص المدرستين الأخريين وتتحمل الشركة المسؤولية كاملة دون الحق في المطالبة بأي تكاليف أو مدد إضافية.

ولكم تحياتي ،،،

مدير شؤون المباني

م/فهد بن عايد ال مدرع

وادي الدواسر - الخماسين - تلفون ٧٨٤٠٩٩٦ - ٧٨٤٠٩٩٢ - فاكس ٧٨٤٠٩٨٤ ص. ب ٥٦ الرمز البريدي ١١٩٩١